



AVSTÅND MELLAN UK BETECKNING OCH ÖK LUFTNINGSVENTIL MAX 200 MM.

DRÄNERINGSSLANG MED BACKVENTIL DN 1/2".

VENTIL FÖRLÄNGS UTANFÖR BRUNN MED ADAPTER SOM TEJPAS OCH FÖRSES MED VINKELVÄXEL.

LUFTARE KRINGFYLLS MED SINGEL 8-16MM TILL HALVA LEDNINGENS DIAMETER, 0,5 M UTANFÖR LEDNINGEN.

NR	BESKRIVNING
1	CEMENTPLATTA 300x300x50 MM.
2	SPINDELSTÅNG, GALVAD MED FAST GARNITYR.
3	VINKELVÄXEL.
4	ADAPTER.
5	KILSLIDSVENTIL DN80 PN10. AVK, HAWLE ELLER LIKVÄRDIG.
6	DUBBELVERKANDE AUTOMATLUFTARE DN80 PN10. KAPACITET 770 M ³ /H.
7	STRUKTURVÄGGSRÖR DN560PP DRAS NED TILL KRINGFYLLNING.
8	STYROFOAM TJOCKLEK 50 MM.
9	VENTIL BETECKNING TREDELAD FLYTANDE.
10	KÖRBAR TELESKOPISK BETÄCKNING TYP A6 MED NORRVATTENS LOGGA.
11	8-16 SINGEL CA 2 M ³ ERSÄTTER KRINGFYLLNING ENLIGT CEC.

ANVISNINGAR

1. LUFTARE KRINGFYLLS MED DRÄNERANDE MATERIAL, SINGEL 8-16 ELLER LIKVÄRDIGT NED TILL HALVA LEDNINGENS DIAMETER.
2. L ANPASSAS EFTER MARKENS PROFIL.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
C	-	TYDLIGGJORT BETECKNING. LAGT TILL ISOLERING. FÖRTYDLIGAT SINGEL.	OS	2025-01-31
B	-	JUSTERAT OCH FÖRTYDLIGAT MÅTT.	OS	2023-11-22
A	-	ÄNDRAD BETECKNING OCH GARNITYR. AVSTÅND BETECKNING TILL LUFTARE.	OS	2021-12-08

PRINCIPRITNING

LUFTNINGSANORDNING
NORMALUTFÖRANDE

NORRVATTEN
Box 2093
169 02 Solna
Tfn 08-627 37 00



RITAD AV / KONSTRUERAD AV
O.SAMMALISTO
GRANSKAD AV / GODKÄND AV
F.PAGMÉN / A.JONSSON

		1:20	
2021-03-31	RITNINGNUMMER AT-155	ÄNDR BET C	